



Sieradz, 24.02.2020r.

**PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI
W SIERADZU**

PO.ZUZ.5.421.1011.2019.MC

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

obwieszcza

.....



Sieradz, 24.02.2020r.

**PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI
W SIERADZU**

PO.ZUZ.5.421.1011.2019.MC

DECYZJA

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 389 pkt 1, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 6, 9, 12, 15, art. 414 ust. 1 pkt 2, art. 418 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Świnice Warckie z/s ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód z ujęcia wody podziemnej położonego w miejscowości Świnice Warckie do celów realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

ORZEKA

I. Wygasić na wniosek strony pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia w Świnicach Warckich udzielone w punkcie II. decyzji Starosty Łęczyckiego z dnia 1.12.2016r. znak: ROS.6341.2.33.2016.MP.

II. Udzielić Gminie Świnice Warckie z/s ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia wody położonego w miejscowości Świnice Warckie, gm. Świnice Warckie, pow. łęczycki, woj. łódzkie, na działce o nr ewid. 100/5 (obręb 0022 Świnice Osiedle), czerpiącego wodę z utworów górnokredowych, poprzez eksploatowane naprzemiennie:

- studnię nr 1 - o głębokości 40,0 m i wydajności eksploatacyjnej $Q = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 7,05 \text{ m}$,
- studnię nr 2 - o głębokości 47,0 m i wydajności eksploatacyjnej $Q = 78,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 2,95 \text{ m}$,

w ilości: $Q_{\text{maks}} = 0,0217 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{\text{śrd}} = 684,0 \text{ m}^3/\text{d}$ $Q_{\text{dopr}} = 249\,575 \text{ m}^3/\text{rok}$

przez 365 dni w roku, do celów realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Współrzędne studni nr 1: X = 5768036.4 Y = 6563040.3

Współrzędne studni nr 2: X = 5768049.6 Y = 6563042.3

Pobór wód odbywać się będzie w ramach zasobów wód podziemnych z utworów kredy górnej ustalonych w wysokości $Q = 78,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S = 2,95 \text{ m}$, zatwierdzonych decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Koninie z dnia 17.11.1988r. Znak: OS.8530-80/88. Zasoby te związane są ze studnią nr 2.

III. Zobowiązać Gminę Świnice Warckie z/s ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie do:

1. nieprzekraczania, podczas eksploatacji ujęcia, wielkości $Q_{\text{maxh}} = 78,0 \text{ m}^3/\text{h}$, odpowiadającej ustalonej wielkości zasobów dla ujęcia,
2. dokonywania pomiarów ilości pobieranej wody ze studni raz na tydzień (w stałym dniu i ostatej porze) przy pomocy wodomierzy zainstalowanych w obudowach studni i notowania wyników w rejestrze poboru wody,
3. prowadzenia pomiarów wydajności i poziomu lustra wody w studniach – dynamicznego z częstotliwością 2 razy w roku (w pierwszym i drugim półroczu zawsze w tym samym okresie) - statycznego - podczas postępu studni lub podczas wymiany urządzenia pompowego i notowania wyników w księżce eksploatacji studni,
4. wymiany wodomierza na sprawny, w przypadku jego uszkodzenia, w terminie do 7 dni od dnia, w którym stwierdzone zostało uszkodzenie; w tym czasie ilość pobieranej wody określana będzie jako średniodobowa ilość wody wskazana w punkcie II. niniejszej decyzji ($Q_{\text{śrd}} = 684,0 \text{ m}^3/\text{d}$),
5. zapisywania w rejestrze poboru wody czasookresu, w którym wystąpiła awaria,
6. wykonywania raz na 3 lata badań jakości pobieranej wody surowej ze studni, w zakresie: odczyn, żelazo, mangan, siarczany, chlorki, azotyny, azotany, jony amonowe, przewodność elektrolityczna.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas określony - 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z datą wpływu do tut. organu dnia 26.11.2019r. (wraz z uzupełnieniem) Gmina Świnice Warckie z/s ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, wystąpiła w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód z ujęcia wody podziemnej położonego w miejscowości Świnice Warckie do celów realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na odprowadzaniu ścieków przemysłowych – wód popłucznych z SUW w Świnicach Warckich do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-105. Do wniosku (i uzupełnienia) dołączono, między innymi: „Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych poprzez studnie nr 1 i 2 z ujęcia znajdującego się w m. Świnice Warckie oraz na wprowadzanie do ziemi (rowu) oczyszczonych ścieków przemysłowych (wód popłucznych) pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w m. Świnice Warckie, gm. Świnice Warckie, pow. łęczycki, woj. łódzkie, sporządzony listopadzie 2019r.” (wraz z aneksem ze stycznia 2020r.), opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, Dokumentację hydrogeologiczną w kat. „B” ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych m. Świnice Warckie, gm. Świnice Warckie, woj. konińskie (aneks nr 1), wykonaną w 1988r. ” oraz zaświadczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8.01.2020r. o braku

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obiektu. We wniosku wniesiono o wygaszenie obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz o wydanie nowego na okres 30 lat. Niniejsza decyzja dotyczy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.

Omawiane ujęcie położone jest na terenie należącym do Wnioskodawcy i wykorzystywane jest jako źródło wody dla wodociągu gminnego. Woda pobierana z ujęcia poddawana jest procesom uzdatniania (odżelazianie i odmanganianie) na filtrach ciśnieniowych zamkniętych. Ścieki przemysłowe powstające na terenie SUW odprowadzane są do rowu melioracyjnego. Pozwolenie na odprowadzanie ścieków przemysłowych z SUW do rowu melioracyjnego R-105 wydane zostanie odrębną decyzją.

Pobór wód odbywa się w ramach ustalonych, w dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęcia zasobów eksploatacyjnych utworów kredy górnej ustalonych w wysokości $Q = 78,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S = 2,95 \text{ m}$, zatwierdzonych decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Koninie z dnia 17.11.1988r. znak: OS.8530-80/88. Teoretyczny zasięg leja depresji ujęcia wynosi $R_e = 141,6 \text{ m}$. Zasoby te związane są ze studnią nr 2 (zasadniczą). Studnia nr 1 (awaryjna) eksploatowana jest w ramach w.w. zasobów, naprzemiennie ze studnią nr 2. Teoretyczny zasięg leja depresji dla studni nr 1 wynosi $R = 182,0 \text{ m}$.

Decyzją z dnia 1.12.2016r. znak: ROS.6341.2.33.2016.MP. Starosta Łęczycki udzielił Gminie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia oraz na odprowadzanie ścieków – wód popłucznych do rowu melioracyjnego R-105. Decyzja posiada termin obowiązywania do dnia 1 grudnia 2026r. Pozwolenie na pobór wód podziemnych wydane w punkcie II. decyzji Starosty Łęczyckiego zostało wygaszone, na wniosek strony, niniejszą decyzją.

Obiekt znajduje się w JCWP – „Doptyw spod Brudnówka” (europejski kod PLRW6000231832782) oraz JCWPd o kodzie PLGW600072 w regionie wodnym Warty, w obszarze dorzecza Odry. Aktualny stan JCWP o nazwie „Doptyw spod Brudnówka” (naturalna część wód) – dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrażona, brak odstępstw. Aktualny stan JCWPd PLGW600072 – dobry, stan chemiczny dobry, stan ilościowy dobry, niezagrażona część wód.

Organ pismem z dnia 19.12.2019r. wezwał Wnioskodawcę do wniesienia uzupełnień, zaś po ich wniesieniu powiadomił, w myśl art. 61 § 4 Kpa strony oraz osoby zainteresowane o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, oraz mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 Kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. Ze względu na fakt, iż ilość stron niniejszego postępowania przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca organ wystosował powiadomienie w formie obwieszczenia (art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w związku z art. 49 kpa). Obwieszczenie o postępowaniu zostało przesłane (celem umieszczenia w BIP) do Urzędu Gminy w Świnicach Warckich, do Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz zamieszczone w BIP PGW Wody Polskie. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. Podczas toczącego się postępowania, do czasu wydania niniejszej decyzji, nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest usługi wodne. Stosownie zaś do art. 35 ust 1 ww. ustawy, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwu domowemu, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania, zwykłego korzystania oraz szczególnego korzystania z wód. W niniejszym przypadku usługę wodną stanowi pobór wód podziemnych (art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo wodne).

W myśl przepisów art. 414 ust. 1 pozwolenie wodnoprawne wygasa, między innymi, wtedy gdy zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego, zaś stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje, w myśl przepisu art. 418 ust. 1 w drodze decyzji, wydanej z urzędu lub na wniosek.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



DYREKTOR
Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. Gmina Świnice Warckie z/s ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie
2. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu (Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa), ul. Chlebowa 4/8, 61 – 003 Poznań
3. pozostałe strony w drodze obwieszczenia
4. 5. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu - SIGW
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź
3. Zarząd Zlewni w Sieradzu (Dział Opłat i Opomiarowania)
4. Nadzór Wodny Poddębice, ul. Targowa 10, 99-200 Poddębice

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w kwocie: 221,34 złotych, zgodnie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.). Niniejsza opłata przekazana została na konto PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu nr 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022.

Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR
Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

Z uprzejmą prośbą, o pisemne potwierdzenie faktu umieszczenia obwieszczenia w BIP (na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz)

1. Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie
2. Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczycza
3. a/a + BIP